



V 3025

TREZOR TEST s.r.o.  
Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025  
AKREDITOVANÝ ČESKÝM  
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

# CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 344/2022

pro

DOORNITE s.r.o.

Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Česká republika

**NA VÝROBEK:** Protipožární bezpečnostní dveře LUME EXTRA SAFETY  
Protipožární bezpečnostní akustické dveře  
LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC  
v ocelové jednodílné zárubni KOOPERATIVA typová řada YH  
v ocelové dvoudílné zárubni KOOPERATIVA typová řada HS a HP  
z plechu tloušťky 1,5 mm  
jmenovité výšky 1970 mm až 2110 mm  
(celková výška dveří 1985 mm až 2125 mm)  
jmenovité šířky 600 mm až 1000 mm  
(celková šířka dveří 650 mm 1050 mm)  
jednokřídlové ručně ovládané dveře otevírané směrem  
do chráněného prostoru nebo směrem ven z chráněného prostoru  
výrobce DOORNITE s.r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava  
CZ-CPA 16.23.11

**KLASIFIKACE:** Předmětný výrobek je dle certifikačního schématu CS TT 5/2020 (vychází ze schématu 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, založeno na zkoušení a auditu SRV)

ve shodě s požadavky kladenými na

## bezpečnostní třídu RC 2

podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4 a CP NBÚ příloha č. 1.2

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 77/2022 vydaným ČIA dne 14. února 2022 na základě certifikačního protokolu č. C 339/2021 a jeho doplňku.

Předseda Certifikační rady COV č. 3025  
Ing. Ladislav POLÁK

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025  
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání:

Datum udělení certifikace:

Datum ukončení platnosti certifikace:

25. 08. 2022

25. 08. 2022

16. 01. 2025



Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.